



OPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Opolu
45-005 Opole, ul. Budowlanych 1

WZ.5595.14.2021

Urząd Miejski w Grodkowie
Wpłynęło dnia:
2021 -05- 14
Załącznik: 4042/21
Podpis: [signature]

Opole, 7 maj 2021 r.

180. IV
2

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 ze zm.), w związku z § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej” opracowanej w związku z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym gimnazjum na przedszkole 4 – oddziałowe przy ul. Mickiewicza 13 w Grodkowie sporządzonej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Marka Kucharskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Jerzego Wójcika

postanawiam wyrazić zgodę

na odstępstwo od spełnienia w przedmiotowym budynku wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, dotyczących:

1. Nienormatywnej odległości drogi pożarowej od ściany zewnętrznej budynku niebędącej ścianą oddzielenia przeciwpożarowego (faktyczna odległość wynosi 1,31 m do 2,54 m – wobec wymaganej co najmniej 5m) - § 12 ust. 2 rozporządzenia MSWiA.

i zapewnienie w obiekcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego poprzez realizację zaproponowanych w ww. wystąpieniu rozwiązań zamiennych wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa, a nie wymaganych bezpośrednio z przepisów przeciwpożarowych, tj.:

1. Wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o natężeniu co najmniej 5 lx przy jednoczesnym spełnieniu pozostałych wymagań PN.
2. Wyposażenie całego budynku w adresowalny system sygnalizacji pożarowej – ochrona całkowita.

Pozostałe wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, należy spełnić w sposób bezpośredni określony w obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 oraz art. 107 § 2 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) odstąpiono od szczegółowego uzasadniania z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak Organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń,
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach przeciwpożarowych wyłącznie dla przypadku wymienionego w postanowieniu,

- pozostałe ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów o ochronie przeciwpożarowej, niewymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z „Wystąpieniem o uzgodnienie ...” jw.

POUCZENIE

Od niniejszego postanowienia służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38 za pośrednictwem Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ul. Budowlanych 1 w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Brak kompleksowego wykonania rozwiązań zamiennych jest równoznaczny z niezachowaniem warunków niniejszego postanowienia, co skutkuje występowaniem w obiekcie nieprawidłowości będących przedmiotem odstępstwa.

Otrzymują:

1. Pan Marek Antoniewicz
Burmistrz Grodkowa
ul. Warszawska 29
49 – 200 Grodków
2. KP PSP w Brzegu
3. a/a

MC.



Opolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
p. up.
p. brg. mgr. inż. Wojciech Nawara
Za Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP