

**WYJAŚNIENIE I ZMIANA
treści SIWZ**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadania pn.:

„Przebudowa budynku gimnazjum przy ul. Mickiewicza na przedszkole publiczne”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.), niniejszym udzielam wyjaśnień treści SIWZ, w związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniem w niniejszym postępowaniu :

Wniosek z dnia 31.01.2019 r.

Pytanie 1.

W poz. 7.1.2 + 7.1.3. + 7.1.4. + 7.1.5. przedmiaru robót na powyższe zadanie dotyczących wymiany drzwi wewnętrznych ujęto razem 13 szt. drzwi natomiast do „Wyjaśnień i zmianie treści SIWZ” z dnia 29.01.2019 r. załączono wykaz stolarki drzwiowej z którego wynika, że do wymiany jest 23 szt. drzwi wewnętrznych drewnianych. W związku z powyższym proszę o odpowiedź ile należy ująć drzwi do wyceny?

Odpowiedź 1.

- 1) Należy przyjąć poz. Nr 13 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji własnej – wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane (D3, D4, D5) z opaską regulowaną szerokości 40 cm, z wykonaniem nadproży 3xL19 (0,9 x 2,00 x 7 szt. = 12,60 m²);
- 2) Należy przyjąć poz. Nr 14 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji własnej – montaż drzwi łazienkowych (D6, D7) 0,9 x 2,00 x 2 szt. = 3,60 m²;
- 3) Należy przyjąć poz. Nr 15 kosztorysu dodatkowego, wg kalkulacji własnej – wymiana drzwi wewnętrznych na drewniane (D10) z opaską regulowaną szerokości 40 cm, z wykonaniem nadproży 3xL19 (1,45x 2,50 x 1 szt. = 3,625 m²);

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany treści SIWZ stanowią integralną część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wiążą Wykonawców.

Wyjaśnienia niniejsze zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 01.02.2019 r.

BURMISTRZ
Marek Antoniewicz