



BU

Urząd Miejski  
w Grodkowie  
Wpłynęło dnia:

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY** 2018 -01- 11  
**W BRZEGU**

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg  
sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

Zat.: ..... 521/18  
Podpis: ..... *Kilimiak*

HK.43260.7.1.2018.AB

Brzeg, dnia 08 STY. 2018

**Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Gnojna  
za okres od października do grudnia 2017 r.**

(miejscowości na terenie powiatu brzeskiego w strefie zaopatrzenia wodociągu: Bąków, Gałaczycze, Gierów, Gnojna, Jeszkotle, Kolnica, Lipowa, Lubcz, Mikołajowa, Młodoszowice, Przylesie Dolne, Wierzbna, Wierzbnik, Polana, Wojsław, Zielonkowice, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Sulisław, Żarów, Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski – wyłącznie budynek nr 46d)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 1261), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r. poz. 1989).

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu**

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, przedstawionych przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o., Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w okresie od października do grudnia 2017 r.**

**uzasadnienie**

W okresie od października do grudnia 2017 r. z wodociągu Gnojna pobrano w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 2 próbki wody do badań mikrobiologicznych i 1 próbkę wody do badań fizykochemicznych.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody, wykonanych w październiku 2017 r., stwierdzono, że jakość wody w wodociągu Gnojna w zakresie wykonanych parametrów w ramach monitoringu kontrolnego odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Brzegu

*Kilimiak*  
mgr inż. Agnieszka Kilimiak

**Otrzymuje:**

1. Burmistrz Grodkowa  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

**Otrzymuje do wiadomości:**

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. a/a

Oddział Higieny Komunalnej  
tel. 77 444 18 37  
Sprawę prowadzi: Agnieszka Basińska

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl  
http://pssebrzeg.pis.gov.pl