



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg

sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl

<http://pssebrzeg.pol.pl>

Brzeg, dnia 10 CZE. 2020

HK.43260.3.6.2020.AB

Ocena jakości wody – wodociąg Grodków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 12.05.2020 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punktach:

- Osiek Grodkowski 5c (sprawozdanie z badań nr SB/43562/05/2020 z dnia 18.05.2020 r.),
 - Grodków ul. Wrocławska 46 (sprawozdanie z badań nr SB/43563/05/2020 z dnia 18.05.2020 r.)
- oraz w dniu 19.05.2020 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punkcie:
- Osiek Grodkowski 5 (sprawozdanie z badań nr 345/TL/20 z dnia 22.05.2020 r.)

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów

uzasadnienie

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków (zarządca wodociągu publicznego Grodków) przedstawiły sprawozdania z badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 12.05.2020 r. z ww. punktów zlokalizowanych na sieci wodociągu publicznego Grodków, w zakresie wykonanych parametrów z grupy A pkt. I oraz manganu i żelaza określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Na podstawie przedstawionych sprawozdań z badań próbek wody, stwierdzono ponadnormatywną zawartość żelaza ($1924 \pm 193 \mu\text{g/l}$, przy dopuszczalnej wartości $200 \mu\text{g/l}$) oraz mętności ($12,2 \pm 3,7$ NTU, przy zalecanym zakresie do 1 NTU) w punkcie: Osiek Grodkowski 5c (wg sprawozdania z badań nr SB/43562/05/2020 z dnia 18.05.2020 r.).

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, zarządca wodociągu w dniu 19.05.2020 r. wykonał badanie kontrolne próbki wody, w zakresie parametrów tj. żelazo, mętność, pobranej z sieci wodociągu publicznego Grodków w punkcie: Osiek Grodkowski 5c.

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów w ww. punktach odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. Urząd Miejski w Grodkowie (ePUAP)
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
3. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Basińska, Oddział Higieny Komunalnej. tel. 77 444 18 37

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu
Agnieszka Kilimiak
mgr inż. Agnieszka Kilimiak

f. j.

niepodlega

POLSKA
STOWIARNA DOZWIENIA
WIEPOWOLNOCI