



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg

sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl

http://pssebrzeg.pol.pl

Brzeg, dnia 03 LIS. 2020

HK.43260.3.12.2020.AB

Ocena jakości wody – wodociąg Grodków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz §21 ust. 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 02.10.2020 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punktach:

- Osiek Grodkowski 5c (sprawozdanie z badań nr SB/103368/10/2020 z dnia 06.10.2020 r.),
- Grodków ul. Morcinka 35- kotłownia ECO (sprawozdanie z badań nr SB/106375/10/2020 z dnia 14.10.2020 r.)

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów
uzasadnienie**

Jakość wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z sieci wodociągu publicznego Grodków w punkcie: Grodków ul. Morcinka 35- kotłownia ECO, w zakresie wykonanych parametrów grupy B oraz w punkcie: Osiek Grodkowski 5c, w zakresie wykonanych parametrów z grupy A pkt. I oraz manganu i żelaza odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
inspektora Sanitarnego
w Brzegu

Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Brzegu

Aneta Sendecka
mgr Aneta Sendecka

Otrzymuje:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. Urząd Miejski w Grodkowie (ePUAP)
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
3. a/a
Sprawę prowadzi: Agnieszka Basińska, Oddział Higieny Komunalnej. tel. 77 444 18 37

t. j.

niepodlega

PODSZ
STANOWISKO
WYKONAWCY