



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg
sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

Brzeg, dnia 06 STY. 2019

HK.43260.10.1.2019.AB

Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Strzegów za 2018 r.

(miejscowości na terenie powiatu brzeskiego w strefie zaopatrzenia wodociągu: Bogdanów, Jaszów, Kobiela, Strzegów, Wojnowiczki)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 z późn. zm.) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z wodociągu Strzegów, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdań z badań próbek wody, przedstawionych przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o., Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2018 r. uzasadnienie

W 2018 r. z wodociągu Strzegów pobrano w ramach nadzoru sanitarnego 3 próbki wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 8 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W 1 próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych w ramach nadzoru sanitarnego ze SUW w Strzegowie – woda uzdatniona oraz w 1 próbce wody pobranej z sieci wodociągu Strzegów stwierdzono bakterie grupy coli w 100 ml wody, odpowiednio w ilości: 2 jtk (granice przedziału ufności dolna 0 górna 9), 1 jtk (granice przedziału ufności dolna 0 górna 8). Stwierdzone przekroczenie miały charakter incydentalny. Badania kontrolne wykonane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody nie wykazały obecności bakterii.

Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych w 2018 r., stwierdzono, że jakość wody w wodociągu Strzegów, w zakresie wykonanych parametrów z grupy A i z grupy B odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu

mgr inż. Agnieszka Kilimiak

Otrzymuje:

1. Burmistrz Grodkowa (ePUAP)
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków

Otrzymuje do wiadomości:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. a/a

Sprawę prowadzi: Agnieszka Basińska, Oddział Higieny Komunalnej. tel. 77 444 18 37

wiepodlega

.....
.....