



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg

sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-brzeg>

Brzeg, dnia 2021-03-26

HK.90820.6.3.2021.AS

Ocena jakości wody – wodociąg Gnojna

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §21 ust. 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 05.03.2021 r. ze SUW w Gnojnej – woda uzdatniona (sprawozdanie z badań nr SB/21995/03/2021 z dnia 16.03.2021 r.) oraz z sieci wodociągu publicznego Gnojna w punkcie:
- Polana 1c (sprawozdanie z badań nr SB/19165/03/2021 z dnia 10.03.2021 r.)

stwierdza

**przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów
uzasadnienie**

Jakość wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody ze SUW w Gnojnej – woda uzdatniona, w zakresie wykonanych parametrów grupy B oraz z ww. punktu zlokalizowanego na sieci wodociągu publicznego Gnojna w zakresie wykonanych parametrów z grupy A pkt. I oraz manganu i żelaza odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. Urząd Miejski w Grodkowie (ePUAP)
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu
[Podpis]
mgr inż. Agnieszka Kilimiak

Sprawę prowadzi: Agnieszka Sobór, Oddział Higieny Komunalnej tel. 77 444 18 37

[Podpis]

OCENA
JAKOŚCI WODY
W KRAJOWYM
KRAJOWYM