



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22 | 49-300 Brzeg | tel.: +48 77 444 18 50

[sekretariat.psse.brzeg@sanepid.gov.pl](mailto:sekretariat.psse.brzeg@sanepid.gov.pl) | [www.gov.pl/web/psse-brzeg](http://www.gov.pl/web/psse-brzeg)

HK.90820.3.4.2024.AS

Brzeg, dnia 09.09.2024 r.

### Ocena jakości wody – wodociąg Grodków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 21 ust. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

#### Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości ze SUW w Grodkowie – woda do spożycia w dniach: 04.07.2024 r., 12.07.2024 r., 19.07.2024 r., 30.07.2024 r., 08.08.2024 r., 22.08.2024 r. i 27.08.2024 r. (sprawozdania z badań nr: 585/TL/24 z dnia 04.07.2024 r., 623/TL/24 z dnia 12.07.2024 r., 637/TL/24 z dnia 22.07.2024 r., 650/TL/24, z dnia 30.07.2024 r., 674/TL/24 z dnia 08.08.2024 r., 695/TL/24 z dnia 22.08.2024 r. oraz 706/TL/24 z dnia 28.08.2024 r.), a także pobranych w dniu 27.08.2024 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punktach:

- Grodków, ul. Wrocławska 48 (sprawozdanie z badań nr 703/TL/24 z dnia 28.08.2024 r.),
- Grodków, ul. Kościuszki 4 – Przedszkole (sprawozdanie z badań nr 704/TL/24 z dnia 28.08.2024 r.),
- Grodków, ul. Otmuchowska 4e, „AGRO-AS” (sprawozdanie z badań nr 705/TL/24 z dnia 28.08.2024 r.),
- Osiek Grodkowski 5c (sprawozdanie z badań nr 707/TL/24 z dnia 28.08.2024 r.),
- Budynek byłego SUW Kopice (sprawozdanie z badań nr 708/TL/24 z dnia 28.08.2024 r.)

**informuje, że jakość wody w wodociągu publicznym Grodków jest warunkowo przydatna do spożycia ze względu na ponadnormatywną wartość manganu**

#### uzasadnienie

Zarządca wodociągu publicznego Grodków przedstawił sprawozdania z badań próbek wody, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości w dniach: 04.07.2024 r., 12.07.2024 r., 19.07.2024 r., 30.07.2024 r., 08.08.2024 r., 22.08.2024 r., 27.08.2024 r. ze SUW w Grodkowie – woda do spożycia oraz w dniu 27.06.2024 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w ww. punktach w zakresie manganu.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody stwierdzono ponadnormatywną wartość manganu ( $57 \pm 7 \mu\text{g/l}$  –  $75 \pm 9 \mu\text{g/l}$  przy dopuszczalnej wartości  $50 \mu\text{g/l}$ ) w pobranych próbkach wody.

Sprawę prowadzi: Oddział Higieny Komunalnej  
tel.: 77 444 18 37 | [hk.psse.brzeg@sanepid.gov.pl](mailto:hk.psse.brzeg@sanepid.gov.pl)

Ze względu na ponadnormatywną wartość manganu w wodzie wydano decyzję nr HK.90820.3.4.2024.AS z dnia 05.07.2024 r. ze zmianą z dnia 09.09.2024 r. stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu Grodków w okresie do 31.10.2024 r., przy zachowaniu dopuszczalnej wartości manganu na poziomie 200 µg/l. Woda może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych i gospodarczych.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Brzegu  
mgr inż. Agnieszka Kilimiak



Dokument  
podpisany przez  
Agnieszka  
Kilimiak  
Data: 2024.09.09  
10:09:25 CEST

Otrzymuje:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. Urząd Miejski w Grodkowie /ePUAP/  
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
3. HK aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie  
ul. Żeromskiego 7/9, 48-304 Nysa /ePUAP/