


WR.ZUZ.4.4210.229.2021.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Altiplano Spółka Akcyjna, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia linią kablową ŚN (15-30kV) wraz z infrastrukturą teletechniczną (max. 2 kable światłowodowe + opcjonalnie bednarka), Rzeki Struga Grodkowska w km 12+631, zlokalizowanych na działce nr 163(Wp) obręb 160103_5.0061, m. Nowa Wieś Mała Gmina Grodków, powiat brzeski, przewiertami sterowanymi o długości około 6,3 m, min. 1,5m poniżej twardego dna rzeki o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 brzeg prawy X: 5616248.28 i Y: 6455301.51, brzeg lewy X: 5616250.34 i Y: 6455295.53, o rzędnej górnej krawędzi rury ochronnej 6xSRS-G200 + 1xSRS-G80 wynoszącej 167,52 m.n.p.m. i rzędnej dna cieku 169,4 m.n.p.m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 163(Wp) obręb 160103_5.0061, m. Nowa Wieś Mała Gmina Grodków, powiat brzeski.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Grodkowie, Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Nowa Wieś Mała.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Wytoń

Wywieszono miejscowość data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl