



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WE WROCŁAWIU
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.5.4210.661.2021.PG

**INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA**

Zgodnie z art z 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* /tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 624 ze zm./, informuję, że na wniosek z dnia 26.08.2021 r. (data wpływu 03.09.2021 r.), złożony przez spółkę Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Przemysława Libionkę, uzupełniony pismem w dniu 23.09.2021 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, w zakresie wykonania:

- przejścia „**NR 1**”:
 - linią kablową SN-30 kV wraz z teletechniczną linią światłowodową w rurze ochronnej typu 3xSRS-G110 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką Gnojna w km **13+630** ciekłu (działka nr 144/1 AM-1, obręb Bąków, gmina Grodków - obszar wiejski),
- przejścia „**NR 2**”:
 - linią kablową SN-30 kV wraz z teletechniczną linią światłowodową w rurze ochronnej typu 3xSRS-G110 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką Gnojna w km **14+010** ciekłu (działka nr 144/1 AM-1, obręb Bąków, gmina Grodków - obszar wiejski),
- przejścia „**NR 3**”:
 - linią kablową WN-110 kV wraz z teletechniczną linią światłowodową i bednarką w rurach ochronnych typu 3xSRS-G160 i 1xSRS-G100 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką Gnojna w km **14+030** ciekłu (działka nr 144/1 AM-1, obręb Bąków, gmina Grodków - obszar wiejski),
- przejścia „**NR 4**”:
 - linią kablową SN-30 kV wraz z teletechniczną linią światłowodową w rurze ochronnej typu 3xSRS-G110 (metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym) pod rzeką Gnojna w km **14+420** ciekłu (działka nr 144/1 AM-1, obręb Bąków, gmina Grodków - obszar wiejski),

realizowanego dla potrzeb połączenia i przesyłania energii elektrycznej pomiędzy poszczególnymi źródłami OZE i projektowaną stacją transformatorową zlokalizowaną w gminie Grodków.

Informuję, że w oparciu o ww. art. 15zzzzzn pkt 2 ustawy COVID-19 w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący organ administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów udostępnienie akt sprawy lub poszczególnych dokumentów stanowiących akta sprawy odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres wskazany w rejestrze danych

kontaktowych, o którym mowa w art. 20j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę. Uwagi i wnioski dotyczące sprawy, strony postępowania mogą natomiast wnosić, w terminie 14 dni, pisemnie na adres organu: Zarząd Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław, a także poprzez skrzynkę podawczą ePUAP.

Informację podano do publicznej wiadomości poprzez jej umieszczenie na okres 14 dni na:

- 1) tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Zlewni we Wrocławiu
(ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 39, 50-370 Wrocław),
- 2) tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grodkowie
(ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków),
- 3) w biuletynie informacji publicznej PGW WP

Z-CA DYREKTORA
Robert Łazik

.....
/data umieszczenia na tablicy ogłoszeń, podpis/

.....
/data zdjęcia z tablicy ogłoszeń, podpis/

Sprawę prowadzi: Piotr Golimowski

☎ 71 74 79 376

✉ piotr.golimowski@wody.gov.pl