


WR.ZUZ.4.4210.209.2021.WB

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 310 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podaje do publicznej wiadomości informację, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Altiplano Elektrownie Wiatrowe B1 Sp. z o.o., ul. Abrahama 1A, 80-307 Gdańsk, pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych, tj. wykonanie przekroczenia trzema kablami WN 110kV ułożonymi w rurach przewiertowych 3xSRS-G160 linią światłowodową ułożoną w rurze przewiertowej 1xSRS-G100, oraz bednarki, Rzeki Struga Grodkowska w km 7+600, zlokalizowanych na działce nr 189/17, 291, 189/7 obręb 160103_5.0068 Tarnów Grodkowski m Tarnów Grodkowski Gmina Grodków, powiat brzeski, przewiertami sterowanymi o długości około 16,5 m, min. 1,5m poniżej twardego dna rzeki o współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 brzeg prawy X: 5618825.3 i Y: 6458358.7, brzeg prawy X: 5618819.1 i Y: 6458361, o rzędnej górnej krawędzi rur przewiertu ok. 157,63 m n.p.m.

Zasięg oddziaływania zamierzonej inwestycji obejmuje działkę nr 189/17, 291, 189/7 obręb 160103_5.0068 Tarnów Grodkowski m. Tarnów Grodkowski Gmina Grodków, pow. brzeski.

Niniejsze zawiadomienie zostanie podane do publicznej wiadomości przez jego zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Urzędu Miasta i Gminy w Grodkowie, Starostwa Powiatowego w Brzegu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Nysie (48-300) przy ul. Ogrodowej 4, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w m. Tarnów Grodkowski.

Z upoważnienia
Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych

Waldemar Bytów

Wywieszono miejscowość data

URZĄD MIEJSKI
Podpis.....
W GRODKOWIE
49-200 Grodków, ul. Warszawska 29

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Nysie

ul. Ogrodowa 4, 48-300 Nysa

tel.: +48 (77) 431 51 72| faks: +48 (77) 431 53 48| e-mail: zznysa@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl